



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0109.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Oprawy oświetleniowe LUMEDIC o wymiarach [mm]: 595x595 oraz 1195x595**

Zawierający / containing: aluminium, stal malowane proszkowo, szkło hartowane i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: oświetlania pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z pomieszczeniami o podwyższonych wymaganiach higienicznych jedynie dla opraw o klasach szczelności IP 65 lub wyższych, montowanych w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiającą ich mycie i dezynfekcję. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Lena Lighting S.A.
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Kórnicka 52

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Lena Lighting S.A.
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Kórnicka 52



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.04.16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.04.16 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 kwietnia 2026

The date of issue of the certificate: 16th April 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko

dr n. med. Maciej Szczotko